

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д. 21, тел. 56-87-26, E-mail: iuego.@region.tula.ru

отдел надзорной деятельности по Богородицкому и Куркинскому районам Тульской области
301835, Тульская область, г. Богородицк, ул. Шаутная, д. 2, тел. (48761) 2-14-18, факс: (48761) 2-29-34

Предписание № 19/1/1-5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального образовательного учреждения средней школы №19

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

в лице директора Меркулова Василия Васильевича

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданин), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Богородицкого
(наименование органа ОНД)

и Куркинского районов Тульской области по пожарному надзору Кирюшина Р.Н. № 19 от « 25 »
января 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности»

«04» февраля 2016 г. с 16 час.00 мин. до 17 час. 00 мин;

«08» февраля 2016 г. с 11 час.00 мин. до 12 час. 00 мин.

«12» февраля 2016 г. с 09 час.00 мин. до 10 час. 00 мин.

проведена плановая проверка

Инспектором отдела надзорной деятельности по Богородицкому и Куркинскому районам
лейтенантом внутренней службы Горшковым Максимом Игоревичем проведена проверка
зданий, помещений и территории Муниципального образовательного учреждения средней
школы №19 по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п. Товарковский, ул. 3-й
проезд, д. 2А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором МОУ СП № 19 Меркуловым Василием Васильевичем

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ Преподания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушено	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Выполнить пожарные шкафы внутреннего пожарного водопровода из негорючих материалов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ППР), п. 57: Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и	До 01.12.2016 г.	

		<p>пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.</p>		
2.	Обеспечить возможность свободного открывания эвакуационных выходов изнутри без ключа.	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.35:</p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.</p>	До 01.12.2016 г.	
3.	Перевесить светильники от пожарных извещателей согласно нормам.	СП 5.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п. 13.3.6.	До 01.12.2016 г.	
4.	Запретить использование светильники со снятыми колпаками.	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 42 (п):</p> <p>Запрещается:</p> <p>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>	До 01.12.2016 г.	
5.	Планы эвакуации выполнить на светоотражающей пленке в соответствии с ГОСТ.	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.7</p> <p>На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.</p> <p>На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.</p> <p>ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы</p>	До 01.12.2016 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
 - руководители федеральных органов исполнительной власти;
 - руководители органов местного самоуправления;
 - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 - должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор
отдела ИД по Богородицкому
и Куркинскому районам
Горшков М.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному фактору)

«12» февраля 2016 г.



Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

Директор МОУ СШ № 19 Меркулов В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » февраля 2016 г.

Одновременно сообщено, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99